

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307000616

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西电气有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：CDM9i-630F、CDM9i-630N、CDM9i-630H;详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2008
生产企业名称：德力西电气（芜湖）有限公司
生产企业地址：安徽省芜湖市芜湖机械工业园

联系人：郭建权
电话：0577-61778125
电子邮箱：jianquan.guo@delixi-electric.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-06-23
自我声明地点：温州
生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307000616

产品系列、型号、规格(附件):

CDM9i-630F、CDM9i-630N、CDM9i-630H; Ue: AC400V/415V(F、N、H型)、690V(F、N型); Ui: 800V, Uimp: 8kV; In: 400A、500A、630A; F型: Icu: 50kA, Ics: 35kA(AC400V/415V); Icu: 50kA, Ics: 35kA(AC690V); N型: Icu: 70kA, Ics: 50kA(AC400V/415V); Icu: 10kA, Ics: 10kA(AC690V); H型: Icu: 100kA, Ics: 75kA(AC400V/415V); 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; 使用类别: A类; 极数: 3P(二个保护极, 适用「隔离用」)、4P(A:三个保护极, 带不可断开中性线, 适用「隔离用」); B:三个保护极, N极门关闭, 适用「隔离用」; 配用的辅助触点: 1NO/1NC, 2NO/2NC; Ith: 3A; AC-15; Ue: AC400V/Ie: 1.5A; DC-13; Ue: DC220V/Ie: 0.15A; 符合附录B的电子附件: 电动操作机构; 型号: CU7-100/630; Ue: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V; 额定适用于: 50/60Hz

型号的解释:

CD M 9i - 630 F / N H (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 企业专用代号(德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流
- (5) 分断能力级别: F、N、H
- (6) 极数: 3-3P, 4-4P
- (7) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁脱扣
- (8) 产品附件: 见表1
- (9) 保护类型: 无代号-配电保护; 2-电动机械保护
- (10) A:三个保护极, 带不可断开中性线; B:三个保护极, N极可断开
- (11) 操作方式: 无代号-手柄操作; P-电操机构; Z-旋转手柄

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30		
欠压+报警	38		
分励+辅助	40		

联系人: 郭建权
 电话: 0577-61778125
 电子邮箱: jianquan.guo@delixi-electric.com
 指定签字人:

自我声明时间: 2020-06-28
 自我声明地点: 德州
 生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307000616

产品系列、型号、规格(附件):

CDM91-630F、CDM91-630N、CDM91-630H Us: AC400V/415V (F、N、H型)、690V (F、N型); U_i: 800V, U_{imp}: 8kV; In: 400A、500A、630A; F型: Icu: 50kA, Ics: 35kA (AC400V/415V); Icu: 5kA, Ics: 5kA (AC690V); N型: Icu: 70kA, Ics: 50kA (AC400V/415V); Icu: 10kA, Ics: 10kA (AC690V); H型: Icu: 100kA, Ics: 75kA (AC400V/415V); 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; 使用类别: A类; 极数: 3P (二个保护极, 适用1-隔离用)、4P (A: 三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用隔离用; B: 二个保护极, N极可开断, 适用于隔离用); 配套的辅助触点: 1NO1NC, 2NO2NC; I_{th}: 3A; AC-1b; Us: AC400V/ Ie: 1.5A; DC-13; Us: DC24V/ Ie: 0.1A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构, 型号: (002-100/630); Us: DC24V, DC110V, DC220V/AC220V, AC400V, 频率适用于: 50/60Hz

型号的解析:

CD (1) M (2) 91 (3) - 630 (4) □ (5) / □ (6) □ (7) □ (8) □ (9) □ (10) □ (11)

- (1) 企业专用代号 (德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流
- (5) 分断能力组别: F、N、H
- (6) 极数: 3-3P, 4-4P
- (7) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁脱扣
- (8) 产品附件: 见表1
- (9) 保护类型: 无代号-配电保护; 2-电动机启动保护
- (10) A: 三个保护极, 带不可开断中性线; B: 二个保护极, N极可开断
- (11) 操作方式: 无代号-手柄操作; P-电操机构; Z-磁棒子操

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30		
欠压+报警	38		
分励+辅助	40		

联系人: 郭建权
 电话: 0577-61778125
 电子邮箱: jianquan.guo@delixi-electric.com
 指定签字人:

自我声明时间: 2020-06-28

自我声明地点: 德州

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。