



产品认证证书

证书编号：CQC20012250249

申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器
CDM9i-400F、CDM9i-400N、CDM9i-400H；详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年06月22日 有效期至：2024年12月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年06月04日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号：CQC20012250249

纸 号：

CDM9i-400F、CDM9i-400N、CDM9i-400H Ue: AC400V/415V(F、N、H)、690V(F、N); Ui: 800V; Uimp: 8kV; In: 200A、225A、250A、315A、350A、400A; F型: Icu: 50kA、Ics: 35kA(AC400V/415V); Icu: 8kA、Ics: 5kA(AC690V); N型: Icu: 70kA、Ics: 50kA(AC400V/415V); Icu: 10kA、Ics: 10kA(AC690V); H型: Icu: 100kA、Ics: 75kA(AC400V/415V); 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; 使用类别: A类; 极数: 3P(三个保护极, 适用于隔离用)、4P(A:三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用隔离用; B:三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue: AC400V/ Ie: 1.5A; DC-13: Ue: DC220V/ Ie: 0.15A; 符合附录N的电子附件: 电动操作机构; 型号: CD2-400/630; Us: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V; 频率适用于: 50/60Hz

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号：CQC20012250249

纸 号：

型号的解释：

CD M 9i - 400 □ / □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 企业专用代号（德力西）
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流
- (5) 分断能力级别：F、N、H
- (6) 极数：3-3P, 4-4P
- (7) 脱扣方式：2-单磁脱扣;3-热磁脱扣
- (8) 产品附件：见表 1
- (9) 保护类型：无代号-配电保护；2-电动机起动保护
- (10) A-三个保护极，带不可开闭中性线；B-三个保护极，N 极可开闭
- (11) 操作方式：无代号-手柄操作；P-电操机构；Z-旋转手操

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页


证书编号：CQC20012250249

纸 号：

表 1

| 附件名称 | 附件代号 | 附件名称 | 附件代号 |
|-------|------|----------|------|
| 无附件 | 00 | 分励+辅助+报警 | 48 |
| 报警 | 08 | 分励+欠压 | 50 |
| 分励 | 10 | 辅助+辅助 | 60 |
| 分励+报警 | 18 | 辅助+辅助+报警 | 68 |
| 辅助 | 20 | 欠压+辅助 | 70 |
| 辅助+报警 | 28 | 欠压+辅助+报警 | 78 |
| 欠压 | 30 | | |
| 欠压+报警 | 38 | | |
| 分励+辅助 | 40 | | |

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>