

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307000619

德力西电气有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 德力西电气有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: CDM9i-250F、CDM9i-250N、CDM9i-250R; 详见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2008
生产企业名称: 德力西电气(芜湖)有限公司
生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

联系人: 郭建权
电话: 0577-61778125
电子邮箱: jianquan.guo@delixi-electric.com
指定签字人:

自我声明时间: 202010623
自我声明地点: 温州
生产者签署:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307000619

产品系列、型号、规格(附件):

CDM91-700P、CDM91-250N、CDM91-250R; Ue: AC400V/415V(F、N、R型)、AC690V(F、N型); 型号解释详见附件; Ui: 800V; Uimp: 3kV; In: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A; F型: Icu: 35kA、Ics: 25kA(AC400V/415V); F型: Icu: 8kA、Ics: 4kA(AC690V); N型: Icu: 50kA、Ics: 35kA(AC400V/415V); N型: Icu: 8kA、Ics: 5kA(AC690V); R型: Icu: 70kA、Ics: 50kA(AC400V/415V); 过电流脱扣器型式: 热磁式、电磁式、过电流报警不脱扣(N、R型); 使用类别: A类; 极数: 3P(三个保护极,适用于隔离用)、4P(A:二个保护极,带不可开断中性线,不适用隔离用); B:二个保护极, N极可开断,适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; Ith: 3A; AC-15; Ue: AC400V/ Ie: 1.5A; DC-13; Ur: DC720V/ Ie: 0.15A; 符合附录 N 的附件: 手动操作机构; 型号: CD2-160/250; Ue: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V; 频率适用: 50/60Hz

型号的解释:

CD M 91- 250 1 / 1 0 0 0 0

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) 企业专用代号(德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流
- (5) 分断能力级别: F、N、R
- (6) 极数: 3-3P, 4-4P
- (7) 脱扣方式: 2-电磁脱扣; 3-热磁脱扣
- (8) 产品附件: 见表1
- (9) 保护类型: 无代号-配电保护; 2-电动机启动保护
- (10) A-三个保护极,带不可开断中性线; B-二个保护极, N极可开断
- (11) 扩展功能: 无代号-无此功能; 1-过载报警不脱扣
- (12) 操作方式: 无代号-手柄操作; P-电操机构; Z-电动机操

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30		
欠压+报警	38		
分励+辅助	40		

联系人: 郭建权
 电话: 0577-61778125
 电子邮箱: jianquan.guo@delixi-electric.com
 指定签字人:

自我声明时间: 2020-06-23
 自我声明地点: 温州
 生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307000619

产品系列、型号、规格(附件):

CDM91-250F、CDM91-250N、CDM91-250R, U_n: AC400V/415V(F、N、R型)、AC690V(F、N型), 型与
解程详见附件: U_i: 800V; U_{imp}: 8kV; I_n: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A;
F型: I_{cu}: 35kA, I_{cs}: 25kA (AC400V/415V); F型: I_{cu}: 8kA, I_{cs}: 4kA (AC690V); N型: I_{cu}:
50kA, I_{cs}: 35kA (AC400V/415V); N型: I_{cu}: 8kA, I_{cs}: 8kA (AC690V); R型: I_{cu}: 70kA, I_{cs}:
50kA (AC400V/415V); 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式、过流报警不带扣(N、R型); 使用类
别: A类; 极数: 3P (二个保护极, 适用于隔离用)、4P(A:三个保护极, 带不可开断中性线, 不适
用于隔离用); B: 三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC;
Ith: 3A; AC-15: U_e: AC400V/ I_e: 1.5A, IKI-13: U_e: DC220V/ I_e: 0.15A, 符合附录N的电气附
件: 电动操作机构; 型号: CD2 160/250; U_e: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V; 频率适
用于: 50/60Hz

型号的解读:

CD M 31- 220 □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) 企业专用代号(德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳级额定电流
- (5) 分断能力级别: F、N、R
- (6) 极数: 3-3P, 4-4P
- (7) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁脱扣
- (8) 产品附件: 见表1
- (9) 保护类型: 无代号-配电保护; 2-电动机启动保护
- (10) A-二个保护极, 带不可开断中性线; B-二个保护极, N极可开闭
- (11) 扩展功能: 无代号-无此功能; 1-过流报警不带扣
- (12) 操作方式: 无代号-手柄操作; P-电操机构; Z-旋转手柄

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30		
欠压+报警	38		
分励+辅助	40		

联系人: 郭建权
电话: 0577-61778125
电子邮箱: jianquan.guo@delixi-electric.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-06-23
自我声明地点: 温州
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。