

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307000620

德力西电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 德力西电气有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: CDM9i-160F、CDM9i-160N、CDM9i-160R; 详见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2008
生产企业名称: 德力西电气(芜湖)有限公司
生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

联系人: 郭建权
电话: 0577-61778125
电子邮箱: jianquan.guo@delixi-electric.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-06-23
自我声明地点: 温州
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307000620

产品系列、型号、规格(附件):

CDMS1-160F、CDMS1-160N、CDMS1-160R; 型号解释详见附件; IIC:
 AC400V/415V(F、N、R)、AC690V(F、N); UI: 800V; Uimp: 8kV; Im: 100A、125A、140A、160A; F型:
 Icu: 30kA、Ics: 25kA(AC400V/415V); Icu: 8kA、Ics: 4kA(AC690V); N型: Icu: 50kA、Ics:
 30kA(AC400V/415V); Icu: 8kA、Ics: 4kA(AC690V); R型: Icu: 70kA、Ics: 50kA(AC400V/415V);
 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式、过载报警+电磁式(仅N、R型); 使用类别: A类; 极数: 3P<二
 个保护极, 适用于隔离用)、4P(A: 一个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用); B: 二个保护极, N
 极可开断, 适用于隔离用; 配用的辅助触点: 1NO/1NC、2NO/2NC; Ith: 3A; AC 10; Ue: AC400V/Ics:
 1.5A; DC-13; Ue: DC150V/6: 0.15A; 符合附录N的电子附件: 电动机操作机构; 型号: (0)7-160/750;
 Us: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V; 频率适用于: 50/60Hz

型号的解释:

CD M 91- 160 /
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) 企业专用代号(德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流
- (5) 分断能力级别: F、N、R
- (6) 极数: 3-3P、4-4P
- (7) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁脱扣
- (8) 产品附件: 见表1
- (9) 保护类型: 无代号-配电保护; 2-电动机启动保护
- (10) A-三个保护极, 带不可开断中性线; B-三个保护极; N极可开断
- (11) 扩展功能: 无代号-无此功能; 1-过载报警不脱扣
- (12) 操作方式: 无代号-手柄操作; P-电磁机构; Z-旋转手柄

表1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30		
欠压+报警	38		
分励+辅助	40		

联系人: 郭建权
 电话: 0577-61778125
 电子邮箱: jianquan.guo@delixi-electric.com
 指定签字人:

自我声明时间: 2020-06-23
 自我声明地点: 温州
 生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307000620

产品系列、型号、规格(附件):

CDM91-160F、CDM91-160N、CDM91-160R, 型与解释详见附页; U_e : AC400V/415V(F、N、R)、AC690V(F、N); U_i : 800V; U_{imp} : 8kV; I_n : 100A、125A、140A、160A; F型: I_{cu} : 35kA, I_{cs} : 25kA(AC400V/415V); I_{cu} : 5kA, I_{cs} : 4kA(AC690V); N型: I_{cu} : 50kA, I_{cs} : 35kA(AC400V/415V); I_{enr} : 5kA, I_{enr} : 4kA(AC690V); R型: I_{cu} : 70kA, I_{cs} : 50kA(AC400V/415V); 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式、过流报警不脱扣(仅N、R型); 使用类别: A类; 极数: 3P(二个保护极, 适用于隔离用)、4P(A: 三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用隔离用); B: 三个保护极, N极可开断, 适用于隔离用; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; I_{th} : 3A; AC-15; U_e : AC400V/ I_{cs} : 1.8A, DC-13; U_e : DC220V/ I_e : 0.18A; 符合附录N的附件: 电动操作机构; 型号: CD2 160/260; U_e : DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V; 频率适用于: 50/60Hz

型号的解释:

CD M 91-160 □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) 企业专用代号(德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流
- (5) 分断能力组别: F、N、R
- (6) 极数: 3-4P、4-4P
- (7) 脱扣方式: 2-电磁脱扣; 3-热磁脱扣
- (8) 产品附件: 见表1
- (9) 保护类型: 无代号-配电保护; 2-电动机启动保护
- (10) A-二个保护极, 带不可开断中性线; R-三个保护极, N极可开断
- (11) 扩展功能: 无代号-无此功能; 1-过载报警不脱扣
- (12) 操作方式: 无代号-手柄操作; D-电操机构; Z-旋转手柄

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30		
欠压+报警	38		
分励+辅助	40		

联系人: 郭建权
 电话: 0577-61778125
 电子邮箱: jianquan.guo@delixi-electric.com
 指定签字人:

自我声明时间: 2020.06.23
 自我声明地点: 温州德力西
 生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。