

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307000574

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西电气有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：CDM9i-125F; 参数详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2008
生产企业名称：德力西电气（芜湖）有限公司
生产企业地址：安徽省芜湖市芜湖机械工业园

联系人：郭建权
电话：0577-61778125
电子邮箱：jianquan.guo@delixi-electric.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-06-19

自我声明地点：温州

生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307000574

产品系列、型号、规格(附件):

CDM91-125F;
Ue: AC400V/415V;
Ui: 800V; Uimp:8kV;
In: 40A、50A、63A、80A、100A、125A;
Ics: 25kA; Icu: 35kA;
过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; 使用类别: A类;
极数: 3P(三个保护极, 适用于隔离用)、
4P(A:三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用);
B:三个保护极, N极可开断, 适用于隔离用);
配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A;
AC-15: Ue: AC400V/ Ie: 1.5A;
DC-13: Ue: DC220V/ Ie: 0.15A;
符合附录N的电子附件: 电动操作机构: 型号: CD2-100/125(次);
Us: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V; 频率适用于: 50/60Hz;

型号的解读:

CDM 91-125 □ / □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(1) 企业专用代号(德力西)
(2) 塑料外壳式断路器
(3) 设计序号
(4) 壳架等级额定电流
(5) 分断能力级别: F
(6) 极数: 3-3P,4-4P
(7) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁脱扣
(8) 产品附件: 见表1
(9) 保护类型: 无代号-配电保护; 2-电动机启动保护
(10) A-三个保护极, 带不可开断中性线; B-三个保护极, N极可开断
(11) 操作方式: 无代号-手柄操作; P-电操机构; Z-旋转手柄

联系人: 郭建权
电话: 0577-61778125
电子邮箱: jianquan.guo@delixi-electric.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-06-19

自我声明地点: 温州

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307000574

产品系列、型号、规格(附件):

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30		
欠压+报警	38		
分励+辅助	40		

联系人: 郭建权
电话: 0577-61778125
电子邮箱: jianquan.guo@delixi-electric.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-06-19

自我声明地点: 温州

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。