

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307000573

德力西电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 德力西电气有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称: 塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格: CDM9i-100N、CDM9i-100R; 参数详见附件  
依据的标准: GB/T 14048.2-2008  
生产企业名称: 德力西电气(芜湖)有限公司  
生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

联系人: 郭建权  
电话: 0577-61778125  
电子邮箱: jianquan.guo@delixi-electric.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-06-19  
自我声明地点: 温州  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307000573

产品系列、型号、规格(附件):

CDM9i-100N、CDM9i-100R;  
 Ue: AC400V/415V (N、R型)、690V (N型);  
 UI: AC800V; Uimp: 8kV;  
 In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A;  
 N型: Ics: 35kA、Icu: 50kA (AC400V/415V)、Ics=Icu: 8kA (AC690V);  
 R型: Ics: 50kA、Icu: 70kA (AC400V/415V);  
 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式、过载报警不脱扣;  
 使用类别: A类;  
 极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用)、  
 4P (A: 三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用隔离用);  
 B: 二个保护极, N极可开断, 适用于隔离用);  
 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; Ith: 3A;  
 AC-15: Ue: AC400V/ Ie: 1.5A;  
 DC-13: Ue: DC220V/ Ie: 0.15A;  
 符合附录N的中文附件: 电动操作机构: 型号: CD2-100/125 (左);  
 Us: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V; 频率范围: 50/60Hz;

型号的解析:

- |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|---|
| □   | □   | □   | □   | □   | □   | □   | □   | □   | □    | □    | □    | □ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |   |
- (1) 企业专用代号 (德力西)  
 (2) 塑料外壳式断路器  
 (3) 设计序号  
 (4) 壳架等级额定电流  
 (5) 分断能力级别: N、R  
 (6) 极数: 3-3P, 4-4P  
 (7) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁脱扣  
 (8) 产品附件: 见表1  
 (9) 保护类型: 无代号-配电保护; 2-电动机启动保护  
 (10) A-三个保护极, 带不可开断中性线; B-三个保护极, N极可开断  
 (11) 扩展功能: 无代号-无此功能; I-过载报警不脱扣  
 (12) 操作方式: 无代号-手柄操作; P-电操机构; Z-旋转手柄

联系人: 郭建权  
 电话: 0577-61778125  
 电子邮箱: jianquan.guo@delixi-electric.com  
 指定签字人:

自我声明时间: 2020-06-19  
 自我声明地点: 温州  
 生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307000573

产品系列、型号、规格(附件):

表 1

| 附件名称  | 附件代号 | 附件名称     | 附件代号 |
|-------|------|----------|------|
| 无附件   | 00   | 分励+辅助+报警 | 48   |
| 报警    | 08   | 分励+欠压    | 50   |
| 分励    | 10   | 辅助+辅助    | 60   |
| 分励+报警 | 18   | 辅助+辅助+报警 | 68   |
| 辅助    | 20   | 欠压+辅助    | 70   |
| 辅助+报警 | 28   | 欠压+辅助+报警 | 78   |
| 欠压    | 30   |          |      |
| 欠压+报警 | 38   |          |      |
| 分励+辅助 | 40   |          |      |

联系人: 郭建权  
 电话: 0577-61778125  
 电子邮箱: jianquan.guo@delixi-electric.com  
 指定签字人:

自我声明时间: 2020.06.19  
 自我声明地点: 温州  
 生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。