

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307000575

德力西电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 德力西电气有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: CDM9i-63H; 参数详见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2008
生产企业名称: 德力西电气(芜湖)有限公司
生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

联系人: 郭建权
电话: 0577-61778125
电子邮箱: jianquan.guo@delixi-electric.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-06-19

自我声明地点: 温州

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307000575

产品系列、型号、规格(附件):

CDM91-62Hz;
 Ui: 800V; Uimp: 8kV;
 Ue: AC400V/415V;
 In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
 Ics: 35kA; Icu: 50kA;
 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式、过流报警不脱扣; 使用类别: A类;
 极数: 3P(三个保护极, 适用于隔离用);
 4P(A:三个保护极, 带不可开断中性线, 不用于隔离用);
 B: 三个保护极, N极可开断, 适用于隔离用);
 配用的辅助触点: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A;
 AC-15: Ue: AC400V/ Ie: 1.5A;
 DC-13: Ue: DC220V/Ie: 0.15A;
 符合附录 N 的附件: 电动操作机构;
 型号: CD2-100/125(大); Ue: DC24V, DC110V, DC220V/AC230V, AC400V;
 频率适用于: 50/60Hz;

型号的解释:

- | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| CD | M | 91- | 63 | □ | / | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
- (1) 企业专用代号(德力西)
 - (2) 塑料外壳式断路器
 - (3) 设计序号
 - (4) 壳架等级额定电流
 - (5) 分断能力级别: H
 - (6) 极数: 3-3P, 4-4P
 - (7) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁脱扣
 - (8) 产品附件: 见表1
 - (9) 保护类型: 无代号-触电保护; 2-电动机转动保护
 - (10) A-三个保护极, 带不可开断中性线; B-三个保护极, N极可开断
 - (11) 扩展功能: 无代号-无此功能; I-过流报警不脱扣
 - (12) 操作方式: 无代号-手柄操作; P-电操机构; Z-旋转手柄

联系人: 郭建权
 电话: 0577-61778125
 电子邮箱: jianquan.guo@delixi-electric.com
 指定签字人:

自我声明时间: 2020-06-19
 自我声明地点: 温州
 生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307000575

产品系列、型号、规格(附件):

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30		
欠压+报警	38		
分励+辅助	40		

联系人: 郭建权
电话: 0577-61778125
电子邮箱: jianquan.guo@delixi-electric.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-06-19
自我声明地点: 温州
生产者签章:

