

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307002758

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西电气有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格：CDM3E-250M、CDM3E-250H;详见附件  
依据的标准：GB/T14048.2-2008  
生产企业名称：德力西电气（芜湖）有限公司  
生产企业地址：安徽省芜湖市芜湖机械工业园

联系人：郭建权  
电话：400-826-8008  
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com  
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-07

自我声明地点：温州

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002758

产品系列、型号、规格(附件):

CDM3E-250M、CDM3E-250H Ue: AC400V/415V(M型、H型)、AC690V(H型); Ui: 800V;  
In: 250A(100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A可调); Uimp: 8kV; 过  
电流脱扣器类型: 电子式; M型: Ics: 50kA; Icu: 50kA; H型: Ics: 65kA; Icu:  
85kA(AC400V/415V); Ics: 10kA; Icu: 20kA(AC690V); Icw: 2.5kA/1s; 使用类别: A  
类; 极数: 3P(适用于隔离用)、3P+N(四个保护极,带不可开断中性线,不适用于隔离用)  
、4P(适用于隔离用); 50/60Hz; 配用的辅助触头: 1N01NC, 2N02NC; Ith: 3A; AC-15;  
Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A; 符合附录N的电子附件: 欠压脱  
扣器: MN-160/250, Us: AC230V/240V, AC400V/415V; 电动机操作机构: CD2-125/250(E),  
Us: DC24V, DC110V, DC220V, AC230V, AC400V

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-09-07

自我声明地点: 温州

生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。