

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307008368

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西电气有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008；2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格：CDM3vE-400M、CDM3vE-400H、CDM3vE-400R；参数及型号解释详见附件  
依据的标准：GB/T 14048.2-2008  
生产企业名称：德力西电气（芜湖）有限公司  
生产企业地址：安徽省芜湖市芜湖机械工业园

联系人：郭建权  
电话：400-826-8008  
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com  
指定签字人：

自我声明时间：2021-01-14  
自我声明地点：温州  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.onca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307008368

产品系列、型号、规格(附件):

CDM3vE-400M、CDM3vE-400H、CDM3vE-400R  
Le: AC400V/415V(M型、H型、R型)、AC690V(H型、R型);  
Ui: 800V;  
In: 400A (160A、200A、225A、250A、300A、315A、350A、400A可调);  
Uimp: 8kV;  
过电流脱扣器类型: 电子式;  
M型: Ics: 60kA; Icu: 50kA;  
H型: Ics: 65kA; Icu: 85kA(AC400V/415V); Ics: 15kA; Icu: 20kA(AC690V) ; R型:  
Ics: 75kA; Icu: 100kA(AC400V/415V); Ics: 15kA; Icu: 20kA(AC690V) ; Ics: 5kA/1s;  
使用类别: B类;  
极数: 3P(适用于隔离用)、3P+N(四个保护极,带不可开断中性线,不适用于隔离用)  
、4P(适用于隔离用); 50/60Hz;  
配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC; Ith: 3A; AC-15; Le/le: AC400V/1.5A; DC-13;  
Le/le: DC220V/0.15A;  
符合附录N的电子附件: 欠电压脱扣器: MN-400/630, Us: AC230V/240V, AC400V/415V; 电  
动机操作机构: CD2-400/630, Us: DC24V, DC110V, DC220V, AC230V, AC400V

## 型号解释

CD M 3vE - 400 □ / □ □ □ □ □ □ □ □

(1)(2) (3) (4)(5) (6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)

- (1) 企业专用代号(德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流(A): 400
- (5) 分断能力级别: M、H、R
- (6) 极数: 3—3P; 4—4P
- (7) 脱扣方式: 3—电子式脱扣

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-07-14  
自我声明地点: 温州  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307008368



产品系列、型号、规格(附件):

- (8) 产品附件: 00—无附件; 08—报警(SD); 10—分励(MX); 18—分励+报警(MX+SD); 20—辅助(OFF); 28—辅助+报警(OFF+SD); 30—欠压(MN); 38—欠压+报警(MN+SD); 40—分励+辅助(MX+OFF); 48—分励+辅助+报警(MX+OFF+SD); 50—分励+欠压(MX+MN); 60—辅助+辅助(OFF+OFF); 68—辅助+辅助+报警(OFF+OFF+SD); 70—欠压+辅助(MN+OFF); 78—欠压+辅助+报警(MN+OFF+SD)
- (9) 无代号—3P; C—C型(四个保护极, N极可开闭); D—D型(四个保护极, 带不可开断中性线)
- (10) 操作方式: 无代号—手柄操作; P—电操机构; Z—转动手柄
- (11) 通讯及扩展功能: 无代号: 标配无通讯; S: 通讯型三遥(遥控、遥测、遥信); T: 全通信型四遥(遥控、遥调、遥测、遥信); N: 过载报警不脱扣/过载报警脱扣
- (12) 安装方式: 无代号—固定板前; B—固定板后; F—插入板前; R—插入板后

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-01-14  
自我声明地点: 温州  
生产厂签章: 