

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307008366

德力西电气有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 德力西电气有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格: CDM3vE-800M、CDM3vE-800H、CDM3vE-800R; 详见附件  
依据的标准: GB/T 14048.2-2008  
生产企业名称: 德力西电气(芜湖)有限公司  
生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ecc@delixi-electric.com  
指定签字人:



自我声明时间: 2021-01-14  
自我声明地点: 温州  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。  
第1页/共3页

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307008366

产品系列、型号、规格(附件):

CDM3vE-800M、CDM3vE-800H、CDM3vE-800R  
 Ue: AC400V/415V(M型、H型、R型)、AC690V(H型、R型);  
 Ui: 1000V;  
 In: 800A(350A、400A、450A、500A、560A、630A、700A、800A可调);  
 Uimp: 12kV;  
 过电流脱扣器类型: 电子式;  
 M型: Ics: 50kA; Icu: 50kA;  
 H型: Ics: 65kA; Icu: 85kA(AC400V/415V); Ics: 20kA; Icu: 30kA(AC690V);  
 R型: Ics: 75kA; Icu: 100kA(AC400V/415V); Ics: 20kA; Icu: 30kA(AC690V); Icw:  
 10kA/1s; 使用类别: B类;  
 极数: 3P(适用于隔离用)、3P+N(四个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)  
 、4P(适用于隔离用); 50/60Hz;  
 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15; Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13;  
 Ue/Ie: DC220V/0.15A;  
 符合附录N的电子附件: 欠压脱扣器: MN-400/630, Us: AC230V/240V, AC400V/415V;  
 电动机操作机构: CD2-800(E), Us: DC24V, DC110V, DC220V, AC230V, AC400V

### 型号解释

CDM 3vE - 800 □ / □ □ □ □ □ □ □ □

- (1)(2) (3) (4)(5) (6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)
- (1) 企业专用代号(德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流(A): 800
- (5) 分断能力级别: M、H、R
- (6) 极数: 3—3P; 4—4P
- (7) 脱扣方式: 3—电子式脱扣

联系人:  
 电话:  
 电子邮箱:  
 指定签字人:

郭建权  
 400-826-8008  
 ccc@delixi-electric.com



自我声明时间: 2021-01-14  
 自我声明地点: 温州  
 生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx. cnca. cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307008366

产品系列、型号、规格(附件):

- (8) 产品附件: 00—无附件; 08—报警(SD); 10—分励(MX); 18—分励+报警(MX+SD); 20—辅助(OFF); 28—辅助+报警(OFF+SD); 30—欠压(MN); 38—欠压+报警(MN+SD); 40—分励+辅助(MX+OFF); 48—分励+辅助+报警(MX+OFF+SD); 50—分励+欠压(MX+MN); 60—辅助+辅助(OFF+OFF); 68—辅助+辅助+报警(OFF+OFF+SD); 70—欠压+辅助(MN+OFF); 78—欠压+辅助+报警(MN+OFF+SD)
- (9) 无代号—3P; C—C型(四个保护极, N极可开闭); D—D型(四个保护极, 带不可开断中性线)
- (10) 操作方式: 无代号—手柄操作; P—电操机构; Z—转动手柄
- (11) 通讯及扩展功能: 无代号: 标配无通讯; S: 通讯型三遥(遥控、遥测、遥信); T: 全通信型四遥(遥控、遥调、遥测、遥信); N: 过载报警不脱扣/过载报警脱扣
- (12) 安装方式: 无代号—固定板前; B—固定板后; F—插入板前; R—插入板后

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-01-14  
自我声明地点: 温州  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。