

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304000759

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西电气有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：电磁启动器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2010
生产企业名称：德力西电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人：郭建权
电话：400-826-8008
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-12-09
自我声明地点：温州
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000759

产品系列、型号、规格:

CDS2s-32□□, CDS2v-32□□; U_i : 660V; U_{imp} : 6kV; U_e : AC220V, 380V, 660V; I_e : 12A~18A, 17A~25A, 23A~32A; P_e : 5.5kW~7.5kW, 11kW~15kW, 15kW~18.5kW; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; IP20; 配用的辅助触头: 1NO或1NC; U_i : 380V; I_{th} : 5A; AC-15: U_e/I_e : AC220V/1.6A, AC380V/0.95A, DC-13: DC220V/0.15A; 型号解释详见附件

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-12-09
自我声明地点: 温州
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000759

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

CD S □ - 32 □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1)企业代号

(2)电磁启动器

(3)设计序号: 2s、2v

(4)壳架额定电流等级代号

(5)结构代号: B表示带按钮, 无“B”则不带按钮

(6)热继电器最大整定电流 (18: 18A; 25: 25A; 32: 32A)

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-12-09
自我声明地点: 温州
生产者签章: 