

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304000757

德力西电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 德力西电气有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 电磁启动器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.4-2010
生产企业名称: 德力西电气有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-12-09
自我声明地点: 温州
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000757

产品系列、型号、规格:

CDS2s-95□□, CDS2v-95□□; U_i : 660V; U_{imp} : 6kV; U_e : AC220V, 380V, 660V; I_e : 63A~80A、80A~93A; P_e : 37kW~45kW、45kW; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; IP20; 配用的辅助触头: 1NO和1NC; U_i : 380V; I_{th} : 5A; AC-15: U_e/I_e : AC220V/1.6A, AC380V/0.95A; DC-13: DC220V/0.15A; 型号解释详见附件

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-12-09
自我声明地点: 温州
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000757

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

CD S □ - 95 □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1)企业代号
- (2)电磁启动器
- (3)设计序号: 2s、2v
- (4)壳架额定电流等级代号
- (5)结构代号: B表示带按钮, 无“B”则不带按钮
- (6)热继电器最大整定电流(见表2)

表 2

型号规格	热继电器整定电流范围 (A)
CDS2s-9580、CDS2s-95B80 CDS2v-9580、CDS2v-95B80	63~80
CDS2s-9593、CDS2s-95B93 CDS2v-9593、CDS2v-95B93	80~93

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-12-09
自我声明地点: 温州
生产者签章: